



02N.	ÚČEL MIESTNOSTI
2.01	SCHODISKO
2.02	CHODBA
2.03	KNIŽNICA
2.04	ÚVEĽŇA
2.05	ÚVEĽŇA
2.06	ÚVEĽŇA
2.07	CHODBA
2.08	KABINET
2.09	ÚVEĽŇA
2.10	KABINET
2.11	CHODBA
2.12	ÚVEĽŇA
2.13	PC-ÚVEĽŇA
2.14	ÚVEĽŇA
2.15	KABINET
2.16	SCHODISKO

Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom - STN 33 2000-4-41

PRI NORMÁLNYCH PODMIENKACH
/ základná ochrana /

odsek 412: izolovaním živých častí-príloha /A / - A1
odsek 412.2.2 : krytmi - príloha /A / - A2
doplnková ochrana prúdovým chráničom

PRI PORUCHE

ochrana neživých častí je v zmysle článku 411.1 až 411.6
samočinným odpojením od napájania
ochanným pospájaním

- | LEGENDA | |
|---|--|
|  | TLAČIDLO LEGRAND VALENA BIELE 230V10 |
|  | SPINAC c 1 LEGRAND VALENA BIELY 230V10 |
|  | SPINAC c 5 LEGRAND VALENA BIELY 230V10 |
|  | SPINAC c 5 LEGRAND VALENA BIELY 230V10 |
|  | SPINAC c 5 LEGRAND VALENA BIELY 230V10 |
|  | SPINAC c 5 LEGRAND VALENA BIELY 230V10 |
|  | SPINAC JAZULOVÝ LEGRAND VALENA BIELY 230V10 |
|  | TERMOSTAT VALENA BIELY |
|  | ZASUVKA LEGRAND VALENA BIELA 230V10/16A, IP44 |
|  | ZASUVKA LEGRAND VALENA / MOSAIC BIELA 230V10/16A |
|  | ZASUVKOVÝ KRAVICA ZEMNA, LEGRAND |
|  | SVETILO ZEMNÉ |
|  | SVETILO FULGUR NASTENNÉ, SABRINA LED 20W, 420mm |
|  | SVETILO NASTENNÉ VÝBOKOVÉ |
|  | SVETILO NASTENNÉ NÚDŽOVÉ EATON SIRIOS AT42XL M H |
|  | SVETILO POHYBOVÝ LEGRAND VALENA BIELY 230V10 |
|  | SVETILO ŽIARIKOVÉ 20W, T5, IP45 |
|  | SVETILO, MODUL, LLL 4000 RMC KVA, 30W, IP20 |
|  | SVETILO, MODUL, AREL 4000 RMA, 35W, IP20 |
|  | SVETILO, MODUL, KSK 4000, 41W, IP44 |
|  | SVETILO, VÝRTYCH, BOXER LED K10 48W |
|  | SVETILO PRISADENÉ, LED 30W, 3000K, 4200mm |
|  | SVETILO FULGUR NASTENNÉ, SABRINA LED 20W, 420mm |
|  | DATOVÝ KABEL, FTP, UTP |
|  | SVETELNÝ OBVOD KABEL CHKE-R 3 |
|  | SVETELNÝ OBVOD KABEL CHKE-R 3 |
|  | OBVOD 230V KABEL CHKE-R 3x2,5mm |
|  | OBVOD 400 V KABEL CHKE-R |
|  | OBVOD POSPÁJANÁ VODIČ N2XN 20 |
|  | OBVOD SÚMARNÝ |
|  | SVETILO ŽIARIKOVÉ |
|  | POZÝVAČKA |
|  | VENTILATOR |
|  | POSPÁJANIE |
|  | BOILER |
|  | Ústredná E2S |
|  | Ovládacia zariadenia PSN |
|  | Infračervený snímač |
|  | ZÁSUVKA LEGRAND VALENA R45 |
|  | ZÁSUVKA LEGRAND VALENA TV |

ELEKTROINŠTALÁCIA

PBELEKTRIK 

VAŠA ELEKTROINŠTALÁCIA

BARÁNEK PETER , Kotrčiná Lúčka 167, 013 02, Tel : 0902 340 541, e-mail : pbelektrik.za@gmail.com

Stavebné podklady:		PROMA s.r.o.	
Vypracoval	Peter Baránek	číslo osvedčenia :	1:50
Dňa	MAREC. 2019	002 / 2 / 2017, EZ P A E2	
Typ dokumentácie			
PROJEKT PRE REALIZÁCIU			
Investor	MESTO RAJECKÉ TEPLICE Národné SNP č.1/29		
Miesto stavby :	ZÁKLADNÁ ŠKOLA MESTO RAJECKÉ TEPLICE		
Názov stavby:	REKONŠTRUKCIA ELEKTROINŠTALÁCIE NN ZŠ - RAJECKÉ TEPLICE, BUDOVA "A"		
Číslo výkresu	P-018-019-02-02		
OBJEKT	SO-01, ELEKTROINŠTALÁCIA		
Názov výkresu	OSVETLENIE ZASUVKY 2.NP		