VÝROBCA : EATON
TYP : GLOBAL LINE BF-U-2/48-C
NÁPLŇ : EATON
ROZMERY :
PRÍVOD : ZDOLA
VÝVODY : ZHORE, DOLE
KRYTIE : IP30,
PO OTVORENÍ IP 20

Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom - **STN 33 2000-4-41**

PRI NORMÁLNYCH PODMIENKACH
/ základná ochrana /

odsek 412: izolovaním živých častí-príloha /A / - A1
odsek 412.2.2 : krytmi - príloha /A / - A2
doplnková ochrana prúdovým chráničom

PRI PORUCHE

ochrana neživých častí je v zmysle
článku 411.1 až 411.6
samočinným odpojením od napájania
ochranným pospájaním

ELEKTROINŠTALÁCIA

PBELEKTRIK

VAŠA ELEKTROINŠTALÁCIA

BARÁNEK PETER , Kotrčiná Lúčka 167, 013 02, Tel : 0902 340 541, e-mail : pbelektrik.za@gmail.com

PROMA s.r.o.			
Vypracoval	Peter Baránek	číslo osvedčenia : 002 / 2 / 2017, EZ P A E2	
Dňa	MAREC. 2019		
Typ dokumentácie	PROJEKT PRE REALIZÁCIU		
Investor	MESTO RAJECKÉ TEPLICE Námestie SNP č.1/29		
Miesto stavby :	ZÁKLADNÁ ŠKOLA MESTO RAJECKÉ TEPLICE		
Názov stavby:	REKONŠTRUKCIA ELEKTROINŠTALACIE NN ZŠ - RAJECKÉ TEPLICE, BUDOVA "A-B"		
Číslo výkresu	P-018-019-02-09		
OBJEKT	SO-01, ELEKTROINŠTALÁCIA		
Názov výkresu	ROZVÁDZAČ RS2.2		

Napäťová sústava : 3L/PE+N AC,50Hz, 230/400V TN-S **RS2.2**

L1,L2,L3 Un=400V, In=32A, Ik=10kA L1,L2,L3



Napäťová sústava : 3L/PE+N AC,50Hz, 230/400V TN-S **RS2.2**

L1,L2,L3 Un=400V, In=32A, Ik=10kA L1,L2,L3