

Odpovede na otázky záujemcu:

- Vo výkaze výmer, položka č. 28 (Rúra hladká PP pre gravitačnú kanalizáciu DN 160, SN 10, dl. 5 m) sa uvádza potrubie SN10, avšak v projektovej dokumentácii sa uvádza potrubie SN8. Naša otázka znie čo platí SN8 alebo SN10.

Kanalizačné rúry projektant odporúča plastové (PP) SN10

- V projektovej dokumentácii, vo výkaze šachiet sa je 19 ks „kanalizačná skruž 1000/500/90“ avšak výkaz výmer predmetné skruže neobsahuje. Žiadame verejného obstarávateľa o vyjadrenie, prípadne doplnenie výkazu výmer.

Kanalizačné skruže 1000/500/90 budú doplnené do výkazu výmer

- Výkaz výmer obsahuje duplicitné položky a to položku č.40 (Poklop betónový na otvor DN600) a položku č.48 (Poklop BEGU, Betón - liatina -pre revízne šachty DN630 - 1000 PL600/D400 PIPELIFE). Žiadame verejného obstarávateľa o vyjadrenie, prípadne opravu výkazu výmer.

Poklop betónový DN600 sú na kanalizačných šachtách na hlavnej stoke a poklop BEGU sú na domových kanalizačných šachtách prípojkových

- Výkaz výmer neobsahuje kamerové skúšky potrubia. Žiadame verejného obstarávateľa o vyjadrenie, prípadne doplnenie výkazu výmer.

V dokumentácii nebolo uvažované s kamerovými skúškami po vybudovaní kanalizácie

- Akého priemeru má byť revízna plastová šachta z PP. V projektovej dokumentácii sa uvádza DN400 / DN600. Žiadame verejného obstarávateľa o vyjadrenie.

V dokumentácii je uvažované s plastovými domovými kanalizačnými šachtami priemeru DN600

- Žiadame verejného obstarávateľa o vyjadrenie aký profil a materiál potrubia je v bode napojenia (Š1) na jestvujúcu kanalizáciu.

Materiál a profil kanalizačného potrubia bude upresnené po obnauení exist. kanalizácie a tým prispôsobené ťachtové dno Š1

- Žiadame verejného obstarávateľa o vyjadrenie kto zabezpečí výkres dočasného dopravného značenia vrátane jeho odsúhlasenia.

Dočasné dopravné značenie nie je predmetom tejto projektovej dokumentácie.
Kanalizácia bude budovaná súčasne s rekonštrukciou miestnych komunikácií.
Dočasné dopravné značenie (POV) zabezpečí zhotoviteľ diela v súčinnosti s obcou.

- Žiadame verejného obstarávateľa o vyjadrenie kto zabezpečí vytýčenie jestvujúcich podzemných sietí.

Vytýčenie jestvujúcich sietí zabezpečuje obec