

PROTOKOL O URČENÍ VONKAJŠÍCH VPLYVOV

0802B/ 2021

VYPRACOVANÝ:

V Kľačne 02.08.2021

ZLOŽENIE KOMISIE:

PREDSEDA : Ján LÖČEI, Ing. / elektrotechnik špecialista/
ČLENOVIA : Richard VOJTÁŠ, Ing. / projektant /
Peter ŽAMBOKY, Ing. / projektant /

NÁZOV OBJEKTU (STAVBY, PRIESTORU) :

MŠ BOLEŠOV , NADSTAVBA II. NP (ROZŠÍRENIE KAPACITY MŠ)

PODKLADY POUŽITÉ PRE VYPRACOVANIE PROTOKOLU, PRÍLOHY:

Geodetický snímok, Stavebné podklady

PRÍLOHY:

Požiarnotechnické posúdenie objektu (Stavebná časť PD), Tabuľka vonkajších vplyvov.

OPIS OBJEKTU :

Elektrifikovaný objekt slúži ako materská škola pre netrvalý pobyt osôb realizovaný s využitím základných stavebných (certifikovaných) materiálov. Užívatelia objektu sa budú považovať za laikov.

ROZHODNUTIE :

Vonkajšie vplyvy boli stanovené v zmysle STN 33 2000 5-51
V priestoroch vonkajších a vlhkých a inak nebezpečných sa použijú elektrické zariadenia s vhodným krytím podľa PD a odporúčaní výrobcu pre dané elektrické zariadenia.

ODVOVODNENIE :

Vonkajšie vplyvy boli posudzované na základe teoretických znalostí a praktických skúseností pre podobné, v praxi používané, elektrické zariadenia v podobných objektoch.

DÁTUM SPÍSANIA PROTOKOLU :

2.8.2021

.....
podpis predsedu komisie

POZNÁMKA :

Prevádzkovateľ má právo a povinnosť po uvedení objektu do prevádzky (pred kolaudáciou) prehodnotiť vonkajšie vplyvy na el. zariadenia a spracovať protokol zachytávajúci reálny stav vonkajšieho vplyvu na elektrické zariadenie.

321	PROSTREDIE		KÓD	PRIESTOR (Y)	KÓD	PRIESTOR (Y)	KÓD	PRIESTOR (Y)	KÓD	PRIESTOR (Y)
321.1	Teplota okolia	AA	AA4	Všetky miestnosti sú priestory normálne okrem závetria, terás a balkónov	AA7	Vplyv prostredia v priestoroch sa považujú za vonkajšie (závetria, terasy a balkony)				
321.2	Atmosferické podmienky	AB	AB4		AB7					
321.3	Nadmorská výška	AC	AC1		AC1					
321.4	Výskyt vody	AD	AD1		AD2					
321.5	Výskyt cudzích pevných telies	AE	AE1		AE1					
321.6	Výskyt korozívnych látok	AF	AF1		AF2					
321.7	Mechanické namáhanie	AG	AG1		AG2					
321.7.1	Náraz	AG	AG1		AG2					
321.7.2	Vibrácie	AH	AH1		AH2					
321.7.3	Ostatné	AJ	AJ1		AJ					
321.8	Výskyt rastlínstva alebo plesní	AK	AK1		AK2					
321.9	Výskyt živočíchov	AL	AL1		AL2					
321.10	Elektromag.,elektrostat., ionizujúce pôsobenie	AM	AM1		AM3					
321.11	Slnečné žiarenie	AN	AN1		AN2					
321.12	Seizmické účinky	AP	AP1		AP2					
321.13	Búrková činnosť	AQ	AQ1		AQ2					
321.14	Pohyb vzduchu	AR	AR1		AR2					
321.15	Vietor	AS	AS1		AS2					
322	VYUŽITIE									
322.1	Schopnosť osôb	BA	BA1		BA1					
322.2	Odpor ľudského tela	BB	BB1		BB1					
322.3	Dotyk osôb s potenciálom zeme	BC	BC2		BC2					
322.4	Podmienky úniku v prípade nebezpečenstva	BD	BD1		BD1					
322.5	Povaha spracovaných alebo skladovaných látok	BE	BE1		BE1					
323	KONŠTRUKCIE BUDOV									
323.1	Konštrukčné a stavebné materiály	CA	CA1		CA1					
323.2	Konštrukcia budovy	CB	CB2		CB2					

Súpis vonkajších vplyvov v priestoroch , ktoré nie sú podľa čl. 512.2.4. STN 33 2000 5-51 normálne

Závetria, terasy a balkony