

ŠPECIFIKÁCIA POUŽITÉHO MATERIÁLU			Časť: Bleskozvod a uzemňovač						
Zákazník: Obec Blatnica			Stavba: Materská škola - prístavba				Poznámky:		
Zákazka: E-16/2021			Adresa stavby: k.ú. Blatnica, parc. č. 282/1						
Dátum: 7. 3. 2021			Vypracoval: Ing. Milan Koleník						
P.č.	Typ	Objednávkové číslo	Popis	Výrobca	M. j.	Jedn. cena [EUR bez DPH]	Počet	Výsledná cena [EUR bez DPH]	Poznámka
1	AlMgSi 8	840 008	Vodič zliatiny hliníka	Dehn	m		116		
2	374 011	374 011	Dilatačná prepojka	Dehn	ks		2		
3	FeZn 30x4	810 304	Pásik pozinkovaný	Dehn	m		70		
4	R15 C	563 030	Ekvipotenciálna svorkovnica	Dehn	ks		2		
5	HVI RIV 75 23 L6M GR 15M	819 223	Vodič HVI (předem připravený pro vložení do podp. trubky), šedý, 15m	Dehn	ks		1		
6	DBS KB D40.50 RA1435 STTZN	105 201	Tříramenný stojan velký	Dehn	ks		9		
7	RLA 23 FB K SW	253 027	Adaptér pro uložení vodiče HVI na plochou střechu	Dehn	ks		40		
8	LH ZS 20 23 KS H10 V2A	275 259	Držiak vedenia s umelohmotnou podložkou	Dehn	ks		63		
9	HVI RAV 75 23 L6M GR M 12m	819 227	Vodič HVI (připravený pro uložení vně podpůrné trubky), šedý, 12m	Dehn	ks		3		
10	DLH FB 8 LO 100X100X70	253 015	Betónový podstavec	Dehn	ks		58		
11	BFS D61 4X20	819 294	Sada pro upevnění vodičů HVI long černých/šedých	Dehn	ks		9		
12	BES 17KG KT16 D337 SET	102 010	Detónový podstavec s klínkem 17kg	Dehn	ks		57		
13	ULP KS D370 SW	102 050	Podložka	Dehn	ks		27		
14	SR D50 3200 FSP1000 IP HVI GFK AL	105 330	Podpůrné trubka pro vodič HVI long s krátkou jímací tyčí	Dehn	ks		8		
15	HVI RAV 75 23 L6M GR M 11m	819 227	Vodič HVI (připravený pro uložení vně podpůrné trubky), šedý, 11 m	Dehn	ks		1		
16	HVI RAV 75 23 L6M GR M 10,5m	819 227	Vodič HVI (připravený pro uložení vně podpůrné trubky), šedý, 10,5 m	Dehn	ks		1		
17	HVI RAV 75 23 L6M GR M 14,5m	819 227	Vodič HVI (připravený pro uložení vně podpůrné trubky), šedý, 14,5m	Dehn	ks		1		
18	HVI RAV 75 23 L6M GR M 15m	819 227	Vodič HVI (připravený pro uložení vně podpůrné trubky), šedý, 15 m	Dehn	ks		3		
19	SR D50 3200 FS22 2500 IP HVI GFK AL	105 331	Podpůrné trubka pro vodič HVI long s dlouhou jímací tyčí	Dehn	ks		1		
20	FK KB 6.10 KBF0.7 8 W V2A	365 059	Držák vedení na plechové střechy, s příložkou na falc	Dehn	ks		65		
21	DRK KB 6.10 W16.22 V2A	339 069	Svorka na okapový žlab	Dehn	ks		4		
22	BRS 16.168 AK1X10 2X6.8 V2A	540 100	Uzemňovací svorky/objímky na stožáry komplet, D16-168mm	Dehn	ks		5		
23	MMVK 6.8 FRM10X35 V2A	390 259	Svorka so skrutkou vratovou hlavou	Dehn	ks		1		
24	315 119	315 119	Univerzálna svorka	Dehn	ks		19		
25	BRS 16.89 AK1X10 2X6.8 V2A	540 103	Uzemňovací svorky/objímky na stožáry komplet, D16-89mm	Dehn	ks		6		
26	KS 8.10 8.10 FL30 ZP V4A	319 209	Křížová svorka pre spoj v zemi V4A	Dehn	ks		39		
27	KS 7.10 B10.5 AL	347 205	Násuvná svorka pre pripojenie ku konštrukciám, so skrutkou	Dehn	ks		1		
28	NS 7.10 FL30 MZ 1 AL	481 001	Označenie zvodu číslom 1	Dehn	ks		1		
29	StSt V4A 10	860 010	Drôt z nerezovej ocele V4A	Dehn	m		79		
30	UFTSK 300X220X120 GG	549 000	Krabica prokušební svurku - litinové provedení	Dehn	ks		4		
31	UTK 200 2X10 FL30 ZP V2A	459 200	Skúšobná svorka UNI	Dehn	ks		9		
32	NS 7.10 FL30 MZ 2 AL	481 002	Označenie zvodu číslom 2	Dehn	ks		1		
33	NS 7.10 FL30 MZ 3 AL	481 003	Označenie zvodu číslom 3	Dehn	ks		1		
34	NS 7.10 FL30 MZ 4 AL	481 004	Označenie zvodu číslom 4	Dehn	ks		1		
35	NS 7.10 FL30 MZ 5 AL	481 005	Označenie zvodu číslom 5	Dehn	ks		1		
36	NS 7.10 FL30 MZ 6 AL	481 006	Označenie zvodu číslom 6	Dehn	ks		1		
37	NS 7.10 FL30 MZ 7 AL	481 007	Označenie zvodu číslom 7	Dehn	ks		1		
38	NS 7.10 FL30 MZ 8 AL	481 008	Označenie zvodu číslom 8	Dehn	ks		1		
39	NS 7.10 FL30 MZ 9 AL	481 009	Označenie zvodu číslom 9	Dehn	ks		1		
40	LH 8 SB100.120 SCG V2A	200 089	Držák vedení na okapový svod, 100 - 120mm	Dehn	ks		21		
41	UTK 8.10 8.10 ZP V2A	459 129	Skúšobná svorka UNI	Dehn	ks		4		
42	LH DG 8 H20 IGM6 V2A	207 019	Držák vedení DEHNgrip	Dehn	ks		9		
43	StSt V4A 30x3,5	860 325	Páska z nerezovej ocele V4A	Dehn	m		125		
44	Thermax 10/200 M8	514253	Dištančný úchyt M8, zateplenie 180-200mm	Fischer	ks		12		
45	LHD 40X40HF HD		Lišta hranatá 40x40 (2m v kartonu) bezhalogénová	Kopos	m		30		

ŠPECIFIKÁCIA POUŽITÉHO MATERIÁLU			Časť: Bleskozvod a uzemňovač						
Zákazník: Obec Blatnica		Stavba: Materská škola - prístavba			Poznámky:				
Zákazka: E-16/2021		Adresa stavby: k.ú. Blatnica, parc. č. 282/1							
Dátum: 7. 3. 2021		Vypracoval: Ing. Milan Koleník							
P.č.	Typ	Objednávkové číslo	Popis	Výrobca	M. j.	Jedn. cena [EUR bez DPH]	Počet	Výsledná cena [EUR bez DPH]	Poznámka
46	NOPOVIC 1-CXKH-R-J 1x25 RM		Kábel bezhalogénový pre pevné uloženie, B2ca s1 d0 a1	NKT Cables	m		30		
47									
48									
49									
50									
51									
52									
53									
54									
55									
56									
57									
58									
59									
60									
61									
62									
63									
64									
65									
66									
67									
68									
69									
70									
71									
72									
73									
74									
75									
76									
77									
78									
79									
80									
81									
82									
83									
84									
85									
86									
87									
88									
89									
90									
Číslo strany:		ROZ3	Celkový počet strán:					3	