

ROZVODNA SIET' NN:

3PEN ~ 50 Hz 400V/TN-C  
trojfázová sieť s uzemneným nulovým bodom a neutrálnym vodičom PEN  
3NPE ~ 50 Hz 230/400V/TN-S  
trojfázová sieť s uzemneným nulovým bodom a oddelenou funkciou neutrálneho a ochranného vodiča

OCHRANA PRED URAZOM ELEKTRICKYM PRUDOM PODLA STN 33 2000-4-41

Základná ochrana:


- základná izolácia živých častí (čl. 411.2; príloha A, čl. A.1);
- prekážky alebo kryty (čl. 411.2; príloha A, čl. A.2);
- zábrany (čl. 410.3.5; príloha B, čl. B.2);
- ochrana polohou (umiestnením mimo dosah) (čl. 410.3.5; príloha B, čl. B.3).

Ochrana pri poruche:  
samočinným odpojením zdroja od siete (čl. 411.3.2);  
doplnková ochrana prúdovým chráničom RCD  
ochrana malým napätím SELV a PELV

PROSTREDIE

Stanovené v zmysle STN 33 2000-5-51:2010 v priloženom protokole č. 095/2018

LEGENDA:

-  SPINAČ č.1 NA OMIETKU, 10A/250V, IP44
-  SPINAČ č.5 NA OMIETKU, 10A/250V, IP44
-  SPINAČ č.6 NA OMIETKU, 10A/250V, IP44
-  ZÁSUVKA NA OMIETKU, 16A/250V, IP44
-  VÝVOD POSPOJOVANIA VODIČOM CYA ŽELÝLT.
-  LED SVIETIDLO 45W, IP65
-  LED NÚDZOVÉ SVIETIDLO 1hod. IP44
-  LED SVIETIDLO PRISADENÉ NA STENU, IP44
-  HLAVNÁ UZEMŇOVACIA PRÍPOJNICA
-  ELEKTRICKÝ ROZVADZAČ
-  N2XH-J 3x1,5 PRE NÁPOJENIE SVETELNÝCH OBVODOV
-  N2XH-J 3x2,5 PRE NÁPOJENIE ZÁSUVKOVÝCH OBVODOV
-  KÁBLOVÁ TRASA V PVC KÁBLOVEJ LIŠTE PODLA POPISU

A.	07.08.2018	Datum Date	PROJEKT PRE REALIZÁCIU		Ing. Peter Spíšák	Bc. Jakub Magdolen	Ing. Peter Spíšák
			Príčina revízie Reason of Revision	Vypracoval Originator		Kontroloval Checked	



<b>Oravská knižnica Antona Habovštiaka</b> Samuela Nováka 1763/2 026 01 Dolný Kubín
---

Stavba / Job		<b>Oravská knižnica Antona Habovštiaka</b>	
Miesto stavby / Site	Samuela Nováka 1763/2 026 01 Dolný Kubín	Auter / Author	Ing. Peter Spíšák
Užívateľ stavby / User	Oravská knižnica Antona Habovštiaka	Spolupráca / Co-operation	Bc. Jakub Magdolen
Objekt (PS,SO) / Unit (PU,U)	Oravská knižnica Antona Habovštiaka	Stavebník / Provider	Oravská knižnica Antona Habovštiaka
STAVEBNÉ ÚPRAVY SUTERÉNNYCH PRIESTOROV a VZT		E - DOKUMENTÁCIA STAVEBNÝCH OBJEKTOV	
Stupeň / Level		Ing. Peter Spíšák	
Projekt pre realizáciu stavby		Mierka / Scale	1:50
Názov / Title		Číslo / No.	003

Kód Projektu/Project Code	Stupeň/Level	Časť/Part	Objekt (PS,SO)/Unit (PU,U)	Profesia (P,U)/Branch	Revízia/Rev.
2018095	3	E	SO.01	04-1	A