

ROZVODNA SIET' NN:

3PEN ~ 50 Hz 400V/TN-C  
trojfázová sieť s uzemneným nulovým bodom a neutrálnym vodičom PEN  
3NPE ~ 50 Hz 230/400V/TN-S  
trojfázová sieť s uzemneným nulovým bodom a oddelenou funkciou neutrálného a ochranného vodiča

OCHRANA PRED URAZOM ELEKTRICKYM PRUDOM PODLA STN 33 2000-4-41

Základná ochrana:

- základná izolácia živých častí (čl. 411.2; príloha A, čl. A.1);
- prekážky alebo kryty (čl. 411.2; príloha A, čl. A.2);
- zábrany (čl. 410.3.5; príloha B, čl. B.2);
- ochrana polohou (umiestnením mimo dosah) (čl. 410.3.5; príloha B, čl. B.3).

Ochrana pri poruche:  
samočinným odpojením zdroja od siete (čl. 411.3.2).  
doplnková ochrana prúdovým chráničom RCD  
ochrana malým napätím SELV a PELV

PROSTREDIE

Stanovené v zmysle STN 33 2000-5-51:2010 v príloženom protokole č. 095/2018

LEGENDA:

- 
- SPINAČ 1.1 NA OMIETKU, 10A/250V, IP44

SPINAČ 1.5 NA OMIETKU, 10A/250V, IP44

SPINAČ 1.8 NA OMIETKU, 10A/250V, IP44

ZÁSUVKA NA OMIETKU, 16A/250V, IP44

VÝVOD POSPOJOVANIA VODIČOM CYA ZELÝLT.

LED SVIETIDLO 45W, IP65

LED NÚDZOVÉ SVIETIDLO 11hod, IP44

LED SVIETIDLO PRISADENÉ NA STENU, IP44

HLAVNÁ UZEMŇOVACIA PRÍPOJNICA

ELEKTRICKÝ ROZVADZAČ

NZXH-J 3x1,5 PRE NAPAJENIE SVETELNÝCH OBVODOV

NZXH-J 3x2,5 PRE NAPAJENIE ZÁSUVKOVÝCH OBVODOV

KÁBLOVÁ TRASA V PVC KÁBLOVEJ LIŠTE PODLA POPISU

A.	07.08.2018	PROJEKT PRE REALIZÁCIU	Ing. Peter Spíšák	Bc. Jakub Magdolen	Ing. Peter Spíšák
Revízia	Date	Príčina revízie	Vypracoval	Kontroloval	Zodpoved. projektant
Revision	Date	Reason of Revision	Originator	Checked	Approved



<b>EMU elektro, s.r.o.</b> Nám. SNP 15, Banská Bystrica 974 01 T + 421 43 58665 382, www.emudk.sk	<b>Oravská knižnica Antona Habovštiaka</b> Samuela Nováka 1763/2 026 01 Dolný Kubín
---	---

Oravská knižnica Antona Habovštiaka

Miesto stavby / Site	Autor / Author	
Samuela Nováka 1763/2	Ing. Peter Spíšák	
026 01 Dolný Kubín	Spolupráca / Co-operation	
Užívateľ stavby / User	Bc. Jakub Magdolen	
Oravská knižnica Antona Habovštiaka	Stavebník / Provider	
Objekt (PS,SO) / Unit (PU,U)	Oravská knižnica Antona Habovštiaka	
STAVEBNÉ ÚPRAVY SUTERÉNNYCH PRIESTOROV a VZT	Časť dokumentácie / Part of Documentation	
	E - DOKUMENTÁCIA STAVEBNÝCH OBJEKTOV	
	Zhotoviteľ PD profesia / Contractor of Branch	
	Ing. Peter Spíšák	
Stupeň / Level	Mierka / Scale	Počet A4 / Size
	1:50	6 A4
Projekt pre realizáciu stavby	Dátum / Date	
	07.08.2018	
Názov / Title	Poradové č. / Serial No.	
Silnoprúdové rozvody 3.NP	004	

Kód Projektu/Project Code	Stupeň/Level	Časť/Part	Objekt (PS,SO)/Unit (PU,U)	Profesia (P,U)/Branch	Revízia/Rev.
2018095	3	E	SO.01	04-1	A